

**ZKUŠEBNA
STAVEBNĚ
TRUHLÁŘSKÝCH
VÝROBKŮ**

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-09-033

na výrobek:

Dřevo-hliníkové okno a balkónové dveře, typ EURO IV-86

SKP: 20.30.11

žadatel:

TOP WOOD Windows a.s.

756 51 Zašová 660

IČ: 28393198

výrobce:

TOP WOOD Windows a.s.

756 51 Zašová 660

IČ: 28393198

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C5
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída E1950 - jednokřídlové okno a balkónové dveře třída E1200 - dvoukřídlové okno
Nebezpečné látky	Zákon č. 356/2003 Sb., Vyhláška č. 231/2004 Sb., Vyhláška č. 232/2004 Sb., Směrnice Rady 76/769/EHS	Bez uvolňování nebezpečných látek
Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14351-1	prošel (funkční bez deformací)
Akustické vlastnosti	Deklarovaná hodnota	$R_w(C; C_{tr}) = 36 (-2; -5)$ dB
Součinitel prostupu tepla U_w	Deklarovaná hodnota	$U_w = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - pro okna z jehli. řeziva $U_w = 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - pro okna z list. řeziva
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-105-07 vydaného dne 03.08.2007 AZL č. 1030.1 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-061-07 vydaného dne 03.08.2007 Notifikovanou osobou č. 1389 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, Protokolu o stanovení zvukové izolace oken podle ČSN EN 14351-1, příloha B č. V-Rw-039-07 vydaného dne 03.08.2007 Notifikovanou osobou č. 1389 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o posouzení nebezpečných látek č. NL-028-07 vydaného dne 03.08.2007 Notifikovanou osobou č. 1389 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304.

Na základě výše uvedených protokolů byl vystaven Protokol o počáteční zkoušce typu a o klasifikaci výrobku podle ČSN EN 14351-1 č. 1389-CPD-09-033 vydaný dne 27.04.2009 Notifikovanou osobou č. 1389 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 27. dubna 2009

Platnost do: 27. dubna 2014




Ing. Marek Polášek, Ph.D.
vedoucí Zkušebny STV