

**ZKUŠEBNA  
STAVEBNĚ  
TRUHLÁŘSKÝCH  
VÝROBKŮ**

vydává

# OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-09-034

na výrobek:

**Dřevěné dveře vchodové rámové, typ EURO IV-68**

SKP: 20.30.11

žadatel:

**TOP WOOD Windows a.s.**

**756 51 Zašová 660**

**IČ: 28393198**

výrobce:

**TOP WOOD Windows a.s.**

**756 51 Zašová 660**

**IČ: 28393198**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída <b>C4</b>
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída <b>3A</b>
Nebezpečné látky	Zákon č. 356/2003 Sb., Vyhláška č. 231/2004 Sb., Vyhláška č. 232/2004 Sb., Směrnice Rady 76/769/EHS	<b>Bez uvolňování nebezpečných látek</b>
Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14351-1	<b>prošel</b> (funkční bez deformací)
Akustické vlastnosti	-	<b>npd</b>
Součinitel prostupu tepla $U_D$	Deklarovaná hodnota	<b><math>U_D = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})</math></b>
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída <b>3</b>
Odolnost proti svislému zatížení	ČSN EN 1192	třída <b>4</b>
Odolnost proti statickému kroucení	ČSN EN 1192	třída <b>4</b>
Odolnost proti rázovému zatížení	ČSN EN 1192	třída <b>4</b>

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-023-03 vydaného dne 20.02.2003 AZL č. 1030.1 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, Protokolu o zkouškách č. AZL-098-07 vydaného dne 13.07.2007 AZL č. 1030.1 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla  $U$  podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-018-03 vydaného dne 20.02.2003 Zkušebnou STV Zlín - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o posouzení nebezpečných látek č. NL-022-07 vydaného dne 13.07.2007 Notifikovanou osobou č. 1389 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304.

Na základě výše uvedených protokolů byl vystaven Protokol o počáteční zkoušce typu a o klasifikaci výrobku podle ČSN EN 14351-1 č. 1389-CPD-09-034 vydaný dne 27.04.2009 Notifikovanou osobou č. 1389 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

**Datum vydání: 27. dubna 2009**

**Platnost do: 27. dubna 2014**



*P. Polásek*

**Ing. Marek Polásek, Ph.D.**  
vedoucí Zkušebny STV