



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba 204, Notifikovaná osoba 1020, Certifikační orgán, Inspekční orgán, Kvalifikační orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body 204, Notified Body 1020, Certification Body, Inspection Body, Qualification Body

Certifikační orgán na výrobky
Pobočka 0400 – Teplice
vydává

CERTIFIKÁT

č. 040 – 032 309

na výrobek:

Jednokřídlové dřevěné okno EURO IV-84

typ / varianta: IV 84 STANDARD TERMO,
zasklení 66.2 – 24 Ar - 44.2

žadatel:

TOP WOOD Windows a.s.

IČ: 28393198
adresa: Zašová 660, PSČ 75651
výrobna: Závod Zašová
IČ: 28393198
adresa: Zašová 660, PSČ 75651
zakázka: Z040090070

Certifikační orgán tímto certifikátem osvědčuje, že:

- u vzorku předmětného výrobku zjistil třídu zvukové izolace TZI 4, klasifikovanou dle technické specifikace

ČSN 73 0532, kap. 6.2.2 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky;

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o výsledku certifikace výrobku č. 040 - 032 308 ze dne 10. dubna 2009 vydaného TZÚS Praha, s. p. - pobočkou Teplice, který se předává žadateli. Protokol obsahuje závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu.

Certifikát má 1 přílohu (1 strana), která je nedílnou součástí certifikátu.

Platnost certifikátu do: **2011-04-30**

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Teplice, 10. dubna 2009




Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
zástupce vedoucího certifikačního orgánu